

# OBEC BIELY KOSTOL

Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Číslo: Výst.BKO-227/2024/Já-403

v Trnave dňa 18.11.2024

Vybavuje: Ing. Elena Jurčová

Tel.: 033/5354092

e-mail: jurcova@soutt.sk

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA

Západoslovenská distribučná, a.s., IČO 36361518, Čulenova 6, 816 47 Bratislava, ktorého zastupuje LiV-EPI, s.r.o., IČO 35745401, Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava (ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 14.08.2024 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

### TA\_Biely Kostol, Poľovnícka - NNK SO 01 - NN rozvody

na pozemku register "E" parc. č. 168, 174/2, 270/2, 283/2 v katastrálnom území Biely Kostol, register "E" parc. č. 2031 v katastrálnom území Trnava. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

#### Účel a popis stavby:

##### Existujúci stav:

Vzdušné vedenia na Poľovníckej ulici sú pripojené jedným vývodom z TS č.002-014 s nevyhovujúcou dĺžkou vetvy od TS. Vedenia sú vyhotovené s nedostatočným prierezom pre aktuálne, resp. budúce požadované prenosové kapacity distribučnej siete. Trasa existujúceho vzdušného vedenia NN je vedená na podperných betónových bodoch v chodníku pozdĺž hlavnej cesty. Pre odstránenie týchto závad je potreba v danej lokalite zmeniť topológiu NN siete a vymeniť všetky existujúce vzdušné prípojky za nové. Po zrealizovaní nového NN rozvodu sa existujúce NN vzdušné vedenie zdemontuje spolu s PB.

##### SO 01 - NN rozvody

Predmetom stavebného objektu je realizácia NN zemného káblového rozvodu ako prepoja medzi PB č.80 (ul. Poľovnícka) a č.60 (ul. Rekreačná). Z rekonštruovaného PB č.80 bude cez navrhovanú skriňu VRIS1+K vyvedený prepoj vyhotovený káblom NAYY-J 4x240mm<sup>2</sup> v smere na existujúci PB č.60. Na tomto bode bude zhotovený priamy prepoj na existujúce vzdušné NN vedenie 4x AlFe6 70 napájané z existujúcej TS 0002-015. Zemný káblový rozvod bude po trase najskôr trasovaný prekopením miestnej komunikácie (ulica Poľovnícka) do protiahlého zeleného pásu a následne bude výkop trasovaný v súbehu s komunikáciou až za autobusovú zastávku, odkiaľ bude opäť križovať riadeným pretláčaním miestnu komunikáciu do protiahlého betónového chodníka pred existujúcim PB č.60. Zvyšnú časť smerom k danému koncovému podpernému bodu bude káblový NN

rozvod križovať betónový priepust ručným prekopením. Na PB č.60 sa zrealizuje prepój na existujúce vzdušné vedenie.

NN káblový rozvod sa zrealizuje káblom NAYY-J 4x240 v celkovej dĺžke 95m.

NN káblové vedenie bude uložené v ryhe 80x50 cm, v pieskovom lôžku, prikryté plastovými platňami. Križovanie miestnej komunikácie navrhujeme uložením vedenia do chráničky FXKV $\varnothing$ 160mm, resp. PE $\varnothing$ 160mm pri križovaní komunikácie riadeným pretlakom.

Trasa NN káblového vedenia bude križovať existujúce plynovodné potrubia okrem iného aj riadeným pretláčaním. Križovanie je navrhované spodkom po predchádzajúcom ručnom odkopaní. Zemné práce v ochrannom pásme NTL plynovodu je potrebné vykonávať výhradne ručne.

Obec Biely Kostol, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a organizáciám a známym účastníkom konania. Keďže pre dané územie je spracovaná a schválená územno-plánovacia dokumentácia, upúšťa stavebný úrad podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania v predmetnej veci.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť na príslušnom správnom orgáne do

**7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.**


Na neskôr podané námietky sa nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na Spoločnom obecnom úrade so sídlom v Trnave, Kollárova 8, 917 02 Trnava (úradné dni Po 8:00-12:00, 12:30-15:30; St 8:00-12:00, 12:30-16:30; Pia 8:00-12:00. Presný termín je potrebné si dohodnúť vopred telefonicky alebo emailom.).

**Poučenie:**

Účastníci územného konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.



  
doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA  
starostka obce Biely Kostol

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohoto oznámenia.

Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke príslušnej obce (obec Biely Kostol, mesto Trnava), na internete, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 6 Zákona č. 71/1967 Zb o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Vyvesenie oznámenia oznámi Obecný úrad obecným rozhlasom.

-----  
vyvesené dňa  
podpis, pečiatka

-----  
zvesené dňa  
podpis, pečiatka

Na vedomie:

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2. LiV-EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava
3. Kristína Hečková, Ružindol súp. č. 73, 919 61 Ružindol
4. Marián Schiffer, Poľovnícka súp. č. 5362/46, 919 34 Biely Kostol
5. Božena Štefáková, Poľovnícka súp. č. 5366/50, 919 34 Biely Kostol
6. Jana Štefáková, Poľovnícka súp. č. 5366/50, 919 34 Biely Kostol
7. Petra Štefáková, Poľovnícka súp. č. 5366/50, 919 34 Biely Kostol
8. Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava
9. Obec Biely Kostol, Obecný úrad, Pionierske námestie 18, 919 34 Biely Kostol
10. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
11. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava
12. OR HaZZ v Trnave, Rybníková 9, 917 00 Trnava
13. OR PZ Trnava, Okresný dopravný inšpektorát, Starohájska 3, 917 01 Trnava
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbová 6, 917 09 Trnava
15. Obec Biely Kostol, Obecný úrad, Pionierske námestie 18, 919 34 Biely Kostol
16. Spoločný obecný úrad - k spisu